



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

89 – 400 Sępólno Krajeńskie, ul. Kościuszki 28

tel.(52)3881230


e – mail psse.sepolnokrajenskie@pis.gov.pl

fax (52)3881231

www.pssesepolnokrajenskie.pl

N.HK.5211.6.2.2021

Sępólno Kraj., 12.02.2021r.



Na podstawie art.1 pkt.1, art.4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 195), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020r., poz.2028) oraz § 21 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294),

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W SĘPÓLNIE KRAJ.**

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody nr:

- S0139/2021 z dnia 05.02.2021
- S0140/2021 z dnia 03.02.2021
- S0141/2021 z dnia 05.02.2021
- S0142/2021 z dnia 03.02.2021

sporządzonym przez Laboratorium Analityczne Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Sp. z o.o., pobranej z wodociągu publicznego w **Orzelku** należącego do **Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Kraj.**

	Data poboru	Punkt monitoringowy	Nr sprawozdania z badań wody	Zakres badań	Stwierdzone przekroczenia wartości
1.	02.02.2021	SUW w Orzelku	S0139/2021 S0140/2021	Parametry fizykochemiczne grupy A i B do rozporządzenia MZ z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294)	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72 h >300 jtk/1 ml
2.	02.02.2021	Sklep spożywczy w Obkaside	S0141/2021 S0142/2021	Parametry fizykochemiczne grupy A do rozporządzenia MZ z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294)	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72 h >300 jtk/1 ml

Opis próbki: woda uzdatniona

stwierdza
warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi
z uwagi na

zwiększoną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C po 72 h

(>300 jtk/1 ml - zaleca się aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej, 200 jtk/1ml w kranie konsumenta)

Uzasadnienie

Na podstawie sprawozdań z przeprowadzonych badań wody z **wodociągu publicznego w Orzelku**, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W zakresie parametrów mikrobiologicznych (ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72 h) woda nie spełnia wymagań określonych w załączniku 1 C rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następných badań wody z tego urządzenia.



Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Sępólnie Krajeńskim
Anna Fiatkowska
mgr Anna Fiatkowska
Kierownik Oddziału Zapobiegawczego i Bieżącego
Nadzoru Sanitarnego

Otrzymuje:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Strzelecka 16, 89-430 Kamień Kraj.
2. A/a.

Do wiadomości:

1. Burmistrz Kamienia Kraj.