

Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie gminy Kamień Kraj. w 2020 roku.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. w oparciu o § 22 i § 23 *Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz.2294)* przesyła informację dotyczącą oceny jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie gminy Kamień Kraj. w 2020r.

W bieżącym roku ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną i zaangażowanie Inspekcji Sanitarnej w walkę z epidemią znacznie ograniczono ilość pobieranych próbek wody. Kontrola jakości wody oparta była głównie na monitoringu wewnętrznym prowadzonym przez administratorów wodociągów. W I2020 roku z niżej wymienionych wodociągów pobrano 10 próbek wody z punktów kontrolnych: na stacjach uzdatniania wody, z sieci rozdzielczej oraz u odbiorców indywidualnych, które zostały zbadane w zakresie parametrów bakteriologicznych i fizykochemicznych.

Urządzenia wodne objęte nadzorem posiadają system uzdatniania wody w zakresie usuwania żelaza i manganu. Ujmowana woda głębinowa nie wymaga stałej dezynfekcji.

Mieszkańcy gminy Kamień Kraj. zaopatrywani są w wodę do spożycia produkowaną przez:

Stan na dzień 31.12.2020r.

| Wodociąg | Producent | Wielkość produkcji | Liczba ludności zaopatrywanej w wodę | Miejscowości zaopatrywane przez wodociąg | Jakość wody | Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów | Prowadzone postępowanie administracyjne |
|---|--|-----------------------|--------------------------------------|---|--|--|---|
| Wodociągi o prod. 100 – 1000 m³/d | | | | | | | |
| Wodociąg publiczny w Kamieniu Kraj | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kamieniu Kraj. | 609 m ³ /d | ok. 5300 | Kamień Kraj, Radzim, Płocicz, Duża Cerkwica, Mała Cerkwica, Dąbrówka, Dąbrowa, Witkowo, Witkowo Leśniczówka, Witkowo Młyn | <i>Woda odpowiada wymogom rozporządzenia</i> | - | - |
| Wodociąg publiczny w Orzelku | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kamieniu Kraj. | 132 m ³ /d | ok. 1400 | Orzełek; Niwy, Obkas, Nowa Wieś, Zamarte, Jerzmionki, Osady Jerzmionkie | <i>Woda odpowiada wymogom rozporządzenia</i> | - | - |

W 2020r. w wodzie pochodzącej z wodociągów zaopatrujących mieszkańców gminy Kamień Kraj. żadnych przekroczeń badanych parametrów nie stwierdzono. Do siedziby Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj. nie wpłynęła też żadna pisemna informacja związana z nieodpowiednią jakością wody do spożycia czy reakcją niepożądaną związaną z jej spożyciem ze strony mieszkańców gminy Kamień Kraj.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Sępólnie Kraj.
Elżbieta Estkowska
mgr inż. Elżbieta Estkowska