



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**


89 – 400 Sępólno Krajeńskie, ul. Kościuszki 28

tel.(52)3881230

fax (52)3881231

e-mail [psse.sepolnokrajenskie@pis.gov.pl](mailto:psse.sepolnokrajenskie@pis.gov.pl)

[www.pssesepolnokrajenskie.pl](http://www.pssesepolnokrajenskie.pl)



N.HK.5211.6.2.2021

Sępólno Kraj., 08.03.2021r.

## OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie art.1 pkt.1, art.4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 195), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020r., poz.2028) oraz § 21 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294),

### PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SĘPÓLNIE KRAJ.

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody nr:

- S0363/2021 z dnia 05.02.2021
- S0364/2021 z dnia 05.02.2021
- S0361/2021 z dnia 05.02.2021
- S0362/2021 z dnia 05.02.2021

sporządzonym przez Laboratorium Analityczne Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Sp. z o.o., pobranej z wodociągu publicznego w **Orzelku** należącego do **Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Kamieniu Kraj.**

	Data poboru	Punkt monitoringowy	Nr sprawozdania z badań wody	Zakres badań	Stwierdzone przekroczenia wartości
1.	02.03.2021	<b>SUW w Orzelku</b>	S0361/2021 S0361/2021	Parametry fizykochemiczne grupy A do rozporządzenia MZ z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294)	<b>brak</b>
2.	02.03.2021	<b>Sklep spożywczy w Obkasiu</b>	S0363/2021 S0364/2021	Parametry fizykochemiczne grupy A do rozporządzenia MZ z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294)	<b>brak</b>

Opis próbki: woda uzdatniona

**w zakresie przebadanych parametrów**  
**stwierdza**  
**przydatność wody do spożycia przez ludzi**

**Uzasadnienie**

Na podstawie sprawozdań z przeprowadzonych badań wody z urządzenia wodociągowego o produkcji 100 – 1000 m<sup>3</sup>/d w Orzelku gm. Kamień Kraj., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych woda spełnia wymagania określonych w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urządzenia.



Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Sępólnie Kraj.  
*[Signature]*  
mgr inż. Elżbieta Estkowska

**Otrzymuje:**

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.  
ul. Strzelecka 16, 89-430 Kamień Kraj.
2. A/a.

**Do wiadomości:**

1. Burmistrz Kamienia Kraj.