

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR : S2032/2022

AB 1047

| | | | | |
|--|--|--|--------------------------|------------------|
| Zleceniodawca : Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim Plac Odrodzenia 3 89-430 Kamień Krajeński | | | | |
| Podstawa realizacji : Zlecenie nr: 0683/2022 | | Rodzaj próbek/Miejsce pobierania | | |
| Próbkobiorca: Przedstawiciel Laboratorium - Zmudziejewski F. Nr karty pobierania KW1119/2022 | | woda - z kąpieliska Kamień Krajeński, ul. Jeziorna, Jezioro Mochel, plaża, basen kąpieliska strona prawa | | |
| Pobieranie próbek zgodnie z normą: PN-EN ISO 19458:2007 z wył.p. 4.4.2, 4.4.4.2, 4.4.5, 4.4.6 (A) | | Stan próbki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzeżeń Temperatura próbki przy pobieraniu 26.0°C | | |
| Data/godz. pobierania próbki: | | 18.08.2022 14:45 | | |
| Data/godz. przyjęcia próbki: | | 18.08.2022 16:35 | | |
| Data zakończenia badań: | | 20.08.2022 | | |
| Data sporządzenia sprawozdania: | | 22.08.2022 | | |
| Numer laboratoryjny próbki | | 2636/W/2022 | | Wymaganie (*) |
| Rodzaj badania | Identyfikacja metody | Jednostka | Wyniki analiz niepewność | |
| Liczba <i>Escherichia coli</i> | A^ PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | jk/100 ml | <10 | ≤1000 |
| Liczba enterokoków kałowych | A^ PN-EN ISO 7899-2:2004 | jk/100 ml | 78 <57,106> | ≤400 |

A - badanie akredytowane AB 1047

Uwagi: ^ Uprawnienie do wykonywania badań potwierdza Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Tucholi – Decyzja Nr 203-B/22 obowiązuje od 14.06.2022 r. do 13.06.2023 r.

(*) Wymaganie określone na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. (Dz.U. z dnia 11 lutego 2019r, poz. 255) w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpielii.

Obserwacje wykonane na miejscu przez próbkobiorcę

| | |
|-----------------------------------|------|
| Zakwity ślimc | brak |
| Zanieczyszczenia obecne w wodzie: | brak |

Autoryzuje: mgr inż. I. Mieśkowska (Specjalista Analityk)

Zatwierdził/a: mgr inż. I. Mieśkowska (Specjalista Analityk)

Wszystkie wyniki analiz odnoszą się wyłącznie do badanych próbek. Jeśli podano niepewność pomiaru to stanowi niepewność rozszerzoną przy prawdopodobieństwie 95% i współczynniku rozszerzenia k=2, obejmuje postępowanie z próbka od momentu pobierania aż do uzyskania wyniku badania, wówczas gdy próbka była pobierana przez pracownika Laboratorium lub tylko postępowanie z próbka w Laboratorium gdy była ona dostarczona przez Zleceniodawcę. W badaniach mikrobiologicznych podana niepewność pomiaru została oszacowana zgodnie z PN-EN ISO 19036:2020-04. Złożoną niepewność standardową uznano za równą odchyleniu standardowemu odwarzalności wewnątrzlaboratoryjnej. Informacje niezbędne do interpretacji wyników analiz, a nie umieszczone w „Sprawozdaniu z badań” są łatwo dostępne w Laboratorium. „Sprawozdanie z badań” stanowi integralną całość i może być wykorzystywane i kopiowane jedynie w całości. Kopiowanie częściowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody Laboratorium. Od momentu otrzymania „Sprawozdania z badań” Klient ma 14 dni na złożenie skargi. Data przyjęcia próbki jest jednoznaczna z datą rozpoczęcia badań.

KONIEC