



- OZNACZENIA**
- ≡ oprawa świetlówkowa 2x36W IP65
  - ⊗ wył / 1–biegun. n/t szczełny
  - ⊕ gniazdko wtyczkowe n/t szczełne podwójne
  - AWP przycisk awaryjnego wyłęcznika prądu kotłowni
  - AWP przycisk awaryjnego wyłęcznika prądu kotłowni
  - SL-21 sygnalizator optyczno–akustyczny

UKŁAD SIECI: TN-S

Objekt:	Kotłownia na paliwo gazowe LPG w budynku szkoły w m. Płodziez		
Adres:	Płodziez, Gm. Kamian Król, dz. nr 182, 183		
Nazwa rys.:	Instalacja elektryczna – rzut przyziemienia		
Zespół autoraki			
Funkcja:	Imię, nazwisko, uprawnienia	Data	Podpis
Projektant:	mgr inż. Wiesław Szymonczak upr. VANI–KZ–7210–109/86	01.07.2016	
Skala:	1:50		
			Nr rys.: E/1