



Schemat ideowy - rozdzielnica RK i centralka MD-2.ZA

UWAGI:
Centralkę systemu bezp. oraz zasilacz zainstalować w kotłowni przy rozdzielnicy RK - rys. E/1

Z1 - zasilacz PS3 230/12=, akumulatory 17Ah
MD-2A-Z - centralka systemu bezp. instalacji gazowej GAZEX
MAG-3 - zawór gazu (w skrzynce przyłącza gazowego)
DG - detektor gazu propan-butan w obudowie kryzysoszczelnej
SL-21 - sygnalizator akustyczno-optyczny

TN-S

Obiekt:	Kotłownia na paliwo gazowe LPG w budynku szkoły w m. Płocicz		
Adres:	Płocicz, Gm. Kamień Kraj. dz. nr 182, 183		
Nazwa rys.:	Instalacja elektryczna - rzschemat ideowy		
Funkcja:	Zespół autorski		Podpis
	Imię, nazwisko, uprawnienia	Data	
Projektant:	mgr inż. Wiesław Szymańczak	01.07.2016	
	upr. UAN-KZ-7210-109/86		
Nr rys.:	E/2		