



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

89 – 400 Sępólno Krajeńskie, ul. Kościuszki 28

tel.(52)3881230

tel./fax (52)3881231

e – mail psse.sepolnokrajenskie@pis.gov.pl

www.pssesepolnokrajenskie.pl

Sępólno Kraj., 10.05.2018r.

N.HK.5211.6.3.2018



OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie art.1 pkt.1, art.4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1261 z późn.zm.), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017r. poz. 328 z późn.zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt.3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294),

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SĘPÓLNIE KRAJ.

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody:

L.HK 6010-89/18 z dnia 26.04.2018

L.HK 6010-90/18 z dnia 26.04.2018

L.HK 6010-91/18 z dnia 26.04.2018

sporządzonymi przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Nakle n. Not., oraz sprawozdaniami z badań wody:

	Data poboru	Kod próbki	Punkt monitoringowy	Nr sprawozdania z badań wody	Laboratorium wykonujące badania
1.	23.04.2018	173/N/18 172/N/18	Stacja Uzdatniania Wody	L.HK 6010-89/18	Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Nakle n. Not.
2.	23.04.2018	175/N/18 174/N/18	Sklep w Obkasie	L.HK 6010-90/18	Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Nakle n. Not.
3.	23.04.2018	177/N/18 176/N/18	Sklep w Zamartem	L.HK 6010-91/18	Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Nakle n. Not.

Opis próbki: woda uzdatniona

stwierdza
przydatność wody do spożycia przez ludzi

Uzasadnienie

Na podstawie w/w sprawozdań z przeprowadzonych badań wody z instalacji wodociągowej dostarczającej wodę odbiorcom wodociągu o produkcji 100 - 1000 m³/d w Orzelku gm. Kamień Kraj. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sepólnie Kraj. stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych woda spełnia wymagania określone w załączniku 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urządzenia.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Sepólnie Kraj.
Elżbieta Estkowska
mgr inż. Elżbieta Estkowska

Otrzymuje:

1. Burmistrz Kamienia Kraj.
2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Strzelecka 16, 89-430 Kamień Kraj.
3. A/a.