ENEA Operator Sp. z o.o.
REJON DYSTRYBUCJI
CHOJNICE (2)

578/2

UZGODNIENIE NR ...561/19...

Ustala się dwumetrową strefę ochronną z każdej strony kabla, którego należy zlokalizować we własnym zakresie. W strefie ochronnej prace należy prowadzić ręcznie. Wszystkie skrzyżowania i zbliżenia do naszych linii kablowych i napowietrznych należy wykonać zgodnie z PN-76/E-05 i 25 i PN 98/E-05100-1. Uzgodnienie należy uaktualnić przed rozpoczęciem robót i powiadomić niniejszy Rejon o dokonanym terminie ich rozpoczęcia z zachowaniem 7-dniowego wyprzedzenia. Na oznaczonym terenie mogą znajdować się kable nie będące własnością RD Chojnice

Uzg. bez uwag.

Uzgodnienie ważne 2 lata

Chojnice dnia 28. LIS. 2019

W miejscach skrzyżowań i zbliżeń proj. infrastruktury z kablami energetycznymi, na kable energetyczne należy rurę typu AROT
- na kable SNφ 160mm
- na kable NNφ 110mm

Zobowiązuje się wykonawcę prac ziemnych do zgłaszania wykopu przed zasypaniem w RD Chojnice celem dokonania odbioru stanu technicznego naszych urządzeń.

ENEA Operator Sp. z o.o.
Dyrektor Rejonu Dystrybucji Chojnice
z up.
Stanisław Osowski
Kierownik Działu Rozwoju i Inwestycji

Zgodność z oryginałem stwierdzam
29. LIS. 2019
Chojnice, dnia .....
mgr inż. Jan Burglin

Stwierdzam zgodność mapy z oryginałem dn. 17.11.2019 r.
mgr inż. Jan Burglin

LEGENDA:

- S — projektowana kanalizacja sanitarna – wg. oddzielnego opracowania
- S 133.34 — projektowana studnia kanalizacji sanitarnej – wg. oddzielnego opracowania
- W — projektowany wodociąg
- W — projektowany węzeł wodociągu
- Hp — projektowany hydrant podziemny
- projektowana zasuwa
- obszar objęty wnioskiem
- 554/5 — działki objęte opracowaniem

Mapa nr 1

Mapa nr 2

B&B Jan Burglin 89-600 Chojnice ul.Angowicka 68a			
Inwestor: GMINA KAMIEŃ KRAJEŃSKI, Plac Odrodzenia 3 89-430 Kamień Krajeński			Nr proj.
Obiekt: Budowa sieci wodociągowej przy ul. Dworcowej. obr. msc. Kamień Krajeński, dz.geod.nr – 554/5, 555/3, 555/2, 544/2	Skala: 1:500	Branża: sanitarna	Nr rys. PZT-I
	Projektant branży sanitarnej	mgr inż. Jan Burglin Nr ewid. GPKG-I-7342-24/95	
Treść rysunku: Projekt zagospodarowania terenu działek	Sprawdzający:	mgr inż. Andrzej Najdowski Nr ewid. POM/0138/P005/04	
R			
15.11.2019 r.	Strona w projekcie:	15	